



KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy - działanie ognia od strony okapu nr 01455.3/20/R23NZP

Zleceniodawca:	Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 106 96-500 Sochaczew
Nr umowy:	01455/20/R23NZP
Przedmiot klasyfikacji:	Zestaw elementów z polichlorku winylu do wykonywania podsufitek zewnętrznych Boryszew. Panele podsufitki w wersji pełnej i perforowanej laminowane folią PMMA i PVC o symbolu T4. Panele podsufitki w wersji pełnej i perforowanej folią PVC o symbolu: podsufitka dwupanelowa D5/V DUO. Uzupełniające elementy łączące – wykończeniowe: listwa J½, listwa łącząca H, narożnik zewnętrzny mały.
Klasyfikacja ogniowa:	Wyrób klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniający ognia przy działaniu ognia od strony okapu Klasyfikacja dotyczy wyrobu stosowanego na podłożu niepalnym (klasy co najmniej A2 – s3,d0 wg PN-EN 13501-1+A1:2010).
Podstawa klasyfikacji:	Procedura badawcza LP-11.4. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez dachy. Działanie ognia od strony okapu. Raport z badań nr: LZP03-01455/17/R19NZP.
Termin ważności:	09.05.2021
Załączniki:	-
Data:	06.07.2020
Opracowanie:	Mariusz Żołątek

KIEROWNIK
Zakładu Badań Ogniwych

dr inż. Bartłomiej Papis

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.