



Ocena okładzin ścian zewnętrznych z paneli PVC o nazwie handlowej Boryszew w zakresie spełnienia kryteriów klasy NRO wg PN-B-02867:2013-06

1. Zleceniodawca:	Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 106 96-500 Sochaczew	
2. Nr umowy:	01455/20/R23NZP	
3. Zakres oceny	Ocena okładzin ścian zewnętrznych z paneli PVC o nazwie handlowej Boryszew badanych zgodnie z PN-90/B-02867:1990+Az1:2001 i objętych klasyfikacją 01455.1/17/R19NZP w zakresie spełnienia wymagań i kryteriów dla klasy NRO wg normy PN-B-02867:2013-06.	
4. Kryteria oceny	Kryterium	Spełnienie kryterium TAK / NIE
	Sezonowanie wewnątrz pomieszczenia o wymaganej kubaturze bez oddziaływania czynników atmosferycznych: opadów deszczu, śniegu, gradu, mgły, szadzi, promieni słonecznych itp.	TAK
	Badanie wewnątrz pomieszczenia w temperaturze od 10°C do 30°C	TAK
	Spełnienie kryteriów klasy NRO wg PN-90/B-02867:1990+Az1:2001	TAK
	Spełnienie kryteriów klasy NRO wg PN-B-02867:2013-06	TAK
Ocena rozprzestrzeniania ognia		
Na podstawie przeprowadzonej analizy walidacyjnej, ocenia się, że okładzina ścian zewnętrznych z paneli PVC o nazwie handlowej Boryszew badane zgodnie z PN-90/B-02867:1990+Az1:2001 i objęte klasyfikacją 01455.1/17/R19NZP zapewnia wymagany poziom bezpieczeństwa w zakresie nierozprzestrzeniania ognia w odniesieniu do kryteriów klasy NRO podanych w normie PN-B-02867:2013-06.		
5. Termin ważności oceny :	06.10.2020	
6. Data opracowania oceny:	06.07.2020	
7. Opracował:	Mariusz Żołnik 	
8. Zweryfikował:	KIEROWNIK PRACOWNI Rozwoju Pożaru i Badań Materiałowych  dr inż. Bartłomiej K. Papis	
9. Zaakceptował:	KIEROWNIK Zakładu Badań Ogniwych  dr inż. Bartłomiej Papis	

Koniec oceny 01455.1/20/R23NZP

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.